

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (อ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ.....ชื่อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ จำนวน ๗ เครื่อง)
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....๓๗๕,๒๐๐.- บาท
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๘
เป็นเงิน.....๓๗๕,๒๐๐.- บาท ราคา/หน่วย (ถ้ามี).....- บาท
๔. แหล่งที่มาของราคา (ราคาอ้างอิง)
ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ ธันวาคม ๒๕๖๗
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
- ๕.๑. จ่าเอกทรงศักดิ์ สงสิงห์.....ตำแหน่ง นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ ประธานกรรมการ
- ๕.๒. นายธีระ หล่อสุพรรณพร.....ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานป้องกันฯชำนาญงาน.....กรรมการ
- ๕.๓. นายประดิษฐ์ แป้นไทย.....ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน.....กรรมการ

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ

(จ่าเอกทรงศักดิ์ สงสิงห์)

ลงชื่อ..........กรรมการ

(นายธีระ หล่อสุพรรณพร)

ลงชื่อ..........กรรมการ

(นายประดิษฐ์ แป้นไทย)

เอกสารแนบท้ายราคากลางซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ จำนวน ๗ เครื่อง)

ที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ราคาต่อหน่วย	รวมเงิน
๑	เครื่องปรับอากาศแบบแขวน ระบบ INVERTER ขนาดไม่ต่ำกว่า ๓๖,๐๐๐ บีทียู	๗ เครื่อง	๕๓,๖๐๐.-	๓๗๕,๒๐๐.-
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				๓๗๕,๒๐๐.-
จำนวนเงิน (ตัวอักษร) (สามแสนเจ็ดหมื่นห้าพันสองร้อยบาทถ้วน)				

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(จำเอกทรงศักดิ์ สงสิงห์)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายธีระ หล่อสุพรรณพร)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายประดิษฐ์ แป้นไทย)

ขอบเขตของงาน/รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

๑. ขอบข่ายงานและความต้องการ

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วยนับ
๑	เครื่องปรับอากาศแบบแขวน ระบบ INVERTER ๑) ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดไม่ต่ำกว่า ๓๖,๐๐๐ บีทียู ๒) ราคาที่กำหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง ๓) เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทำความเย็น ขนาดไม่เกิน ๔๐,๐๐๐ บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ ๕ ๔) ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน ๕) มีความหน่วงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์ ๖) การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่น ๆ (นอกจากข้อ ๓) นอกเหนือจากการพิจารณาด้านราคาแล้ว เพื่อเป็นการประหยัดพลังงานควรพิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศที่มีค่าประสิทธิภาพพลังงานตามฤดูกาล (SEER) สูงกว่า ๗) การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ (๑) แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี้ - สวิตช์ ๑ ตัว - ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว ๔ เมตร - สายไฟยาวไม่เกิน ๑๕ เมตร	๗	เครื่อง

๒. ระยะเวลาดำเนินการ

กำหนดส่งมอบของภายใน ๔๕ วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๓. หลักเกณฑ์การพิจารณา

ใช้หลักเกณฑ์ราคา ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

๔. เงื่อนไขอื่น ๆ

การเบิกจ่ายเงินให้กับผู้ขาย ตามที่ได้รับสินค้าจริงและครบถ้วน

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(จำเอกทรงศักดิ์ สงสิงห์)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายธีระ หล่อสุพรรณพร)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายประดิษฐ์ แป้นไทย)