



## ผลการบำบัดน้ำเสีย โรงปรับปรุงคุณภาพน้ำเทศบาลนครตรัง

งานควบคุมและตรวจสอบบำบัดน้ำเสีย ฝ่ายช่างสุขาภิบาล

ประจำเดือน  
เมษายน 2568

| ลำดับ | ดัชนีตรวจวิเคราะห์   | หน่วย          | น้ำเสียหลังผ่านการบำบัด | มาตรฐาน                 |
|-------|----------------------|----------------|-------------------------|-------------------------|
| 1     | ความเป็นกรด - ด่าง   | -              | 8.42 (ผ่านมาตรฐาน)      | 5.5 - 9.0               |
| 2     | ของแข็งแขวนลอย       | มิลลิกรัม/ลิตร | 16.82 (ผ่านมาตรฐาน)     | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 50  |
| 3     | ความสกปรกในรูปบีโอดี | มิลลิกรัม/ลิตร | 3.30 (ผ่านมาตรฐาน)      | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 20  |
| 4     | ความสกปรกในรูปซีโอดี | มิลลิกรัม/ลิตร | 68.22 (ผ่านมาตรฐาน)     | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 120 |

ตรวจวิเคราะห์โดย เจ้าหน้าที่องค์การจัดการน้ำเสีย (อจน.)

หมายเหตุ : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมระบายน้ำทิ้งจากระบบน้ำเสียรวมชุมชน ลงวันที่ 7 เมษายน 2553 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เล่มที่ 127 ตอนพิเศษ 69 ง วันที่ 2 มิถุนายน 2553