

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ.....จัดซื้อวัสดุอื่น.....
หน่วยงานเจ้าของโครงการ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฝ่ายปกครอง สำนักปลัดเทศบาล.....
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....๒๘๙,๐๐๐.....บาท.....
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง).....๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๑
เป็นเงิน.....๑๙๕,๐๐๐.....-บาท ราคา/หน่วย (ถ้ามี).....บาท.....
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
๔.๑ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชานโต้ เอ็นจิเนียริ่ง
๔.๒ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยแอนตี้ไฟร์ เคมีคอล
๔.๓ บริษัท พ.ไอ.เอ็ม.จำกัด
๔.๔ บริษัท แอท ไนซ์ จำกัด

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายธนชัย เฟ่งพิศ)

เจ้าพนักงานป้องกันฯชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายไตรภพ รานา)

เจ้าพนักงานป้องกันฯชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายครฑูร ภัคดีใหม่)

เจ้าพนักงานป้องกันฯชำนาญงาน

รายละเอียดแนบท้ายราคากลาง

ลำดับที่	จำนวน	รายละเอียด	หน่วยละ	จำนวนเงิน
1	10 เส้น	สายส่งน้ำดับเพลิง 2 ชั้น (แบบผ้าใบ) พร้อมข้อต่อสวมเร็ว ทองเหลือง ขนาดสาย 1.5 นิ้ว ยาว 20 เมตร	5,750.-	57,500.-
2	10 เส้น	สายส่งน้ำดับเพลิง 3 ชั้น (แบบยาง) พร้อมข้อต่อสวมเร็ว ทองเหลือง ขนาดสาย 1.5 นิ้ว ยาว 20 เมตร	7,000.-	70,000.-
3	10 เส้น	สายดับเพลิง 2 ชั้น (แบบผ้าใบ) พร้อมข้อต่อสวมเร็ว ทองเหลือง ขนาดสาย 2.5 นิ้ว ยาว 20 เมตร	6,750.-	67,500.-
		รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		195,000.-

(หนึ่งแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายธนชัย เฟ่งพิศ)

เจ้าพนักงานป้องกันฯชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายไตรภพ รำนา)

เจ้าพนักงานป้องกันฯชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายศราวุธ ภักดีใหม่)

เจ้าพนักงานป้องกันฯชำนาญงาน

รายละเอียดแบบท้ายการจัดซื้อวัสดุอื่น

1. สายส่งน้ำดับเพลิง มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.5 นิ้ว และ ขนาด 2.5 นิ้ว ยาว 20 เมตร
2. ตัวสายส่งน้ำดับเพลิง ไม่มีตะเข็บ 3 ชั้น ประกอบวัสดุ ดังต่อไปนี้
 - ชั้นนอก เป็นเส้นยางสังเคราะห์ NITRILE/PVC ขึ้นสนุน ตลอดเส้น มีความคงทนต่อการขัดสีสูง
 - ชั้นกลาง ถักทอจากใยสังเคราะห์ POLYESTER/NILON มีความเหนียวสูง ยืดหยุ่นและแข็งแรง
 - ชั้นในสุดเป็น ยางสังเคราะห์ NITRILE/PVC มีความเรียบสูงแรงเสียดทานต่ำ ทนต่อแรงกระแทกของน้ำ
3. ทั้ง 3 ชั้น ยึดติดกันแน่น เสมือนเป็นเนื้อเดียวกัน
4. มีคุณสมบัติไม่ทำปฏิกิริยา กับน้ำทะเล และผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมทุกชนิด ทนต่อสภาพอากาศโอโซน ความร้อน ความเย็น การขัดสี การบิดงอ ได้อย่างดีเยี่ยม
5. สายส่งน้ำดับเพลิง ไม่ดูดซับน้ำ ทำความสะอาดได้ง่าย และสามารถม้วนเก็บได้โดยไม่ต้องทำให้แห้งก่อน
6. ช่วงอุณหภูมิใช้งาน -35°C ถึง + 100°C
7. ความสามารถในการใช้งาน
 - ขนาด 1.5 นิ้ว WORKING PRESSURE 250 PSI
TEST PRESSURE 500 PSI
BURSTING PRESSURE 750 PSI
 - ขนาด 2.5 นิ้ว WORKING PRESSURE 250 PSI
TEST PRESSURE 500 PSI
BURSTING PRESSURE 750 PSI
8. ได้มาตรฐาน
 - UL Approve
 - BS 6391

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายธนชัย เฟ่งพิศ)

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายไตรภพ รำนา)

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายครวรุฑ ภัคตีใหม่)

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย