

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๒๔ เครื่อง
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงเรียนเทศบาล ๖ (วัดตันตยาภิรม)
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๘๘๔,๒๐๐ บาท
๔. วันกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๒
เป็นเงิน ๘๘๓,๘๐๐ บาท
ราคา/หน่วย (ถ้ามี).....บาท
๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
- บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน.....

ลงชื่อ.....
(นางสาวอรพินท์ สิ้นธุเศรษฐ)

รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๖ (วัดตันตยาภิรม)

ลงชื่อ.....
(นายอภิรักษ์ จิตรา)

ตำแหน่ง ครู อันดับ คศ.๑

ลงชื่อ.....
(นายอนุรักษ์ คงอินทร์)

ตำแหน่ง ครู อันดับ คศ.๑

เอกสารแนบท้ายราคากลางครุภัณฑ์เครื่องสำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ)
โรงเรียนเทศบาล ๖ (วัดตันตยาภิรม)

ที่	รายการ	จำนวน	ราคา/หน่วย	รวมเงิน	หมายเหตุ
๑	เครื่องปรับอากาศ - แบบแยกส่วนชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่ต่ำกว่า ๒๔,๐๐๐ บีทียู รวมอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง	๑๒ เครื่อง	๓๒,๔๐๐	๓๘๘,๘๐๐	
๒	เครื่องปรับอากาศ - แบบแยกส่วนชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่ต่ำกว่า ๒๖,๐๐๐ บีทียู รวมอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง	๒ เครื่อง	๓๖,๐๐๐	๗๒,๐๐๐	
๓	เครื่องปรับอากาศ - แบบแยกส่วนชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่ต่ำกว่า ๓๒,๐๐๐ บีทียู รวมอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑๐ เครื่อง	๑๐ เครื่อง	๔๒,๓๐๐	๔๒๓,๐๐๐	
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (แปดแสนแปดหมื่นสามพันแปดร้อยบาทถ้วน)				๘๘๓,๘๐๐	

ลงชื่อ.....
(นางสาวอรพินท์ สีนุเคราะห์)

รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๖ (วัดตันตยาภิรม)

ลงชื่อ.....
(นายอภิรักษ์ จิตรา)

ตำแหน่ง ครู อันดับ คศ.๑

ลงชื่อ.....
(นายอนุรักษ์ คงอินทร์)

ตำแหน่ง ครู อันดับ คศ.๑

รายละเอียดคุณลักษณะ
สำหรับโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครตรัง

เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนชนิดแขวน ขนาดไม่ต่ำกว่า ๓๒,๐๐๐ บีทียู
โรงเรียนเทศบาล ๖ (วัดตันตยาภิรม) จำนวน ๑๐ เครื่อง

คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

๑. ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดไม่ต่ำกว่า ๓๒,๐๐๐ บีทียู
๒. ราคาที่กำหนดเป็นราคาที่ยรวมค่าติดตั้ง
๓. เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทำความเย็น ขนาดไม่เกิน ๓๒,๐๐๐ บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ ๕
๔. ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน
๕. เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวนที่มีระบบฟอกอากาศ สามารถดักจับอนุภาค ฝุ่นละออง และอุปกรณ์สามารถทำความสะอาดได้
๖. มีความหน่วงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์
๗. หน่วยระบายความร้อนใช้แรงดันไฟฟ้า ๓๘๐ โวลต์
๘. การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
 - (๑) แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี้ สวิตช์ ๑ ตัว ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว ๔ เมตร สายไฟยาวไม่เกิน ๑๕ เมตร
 - (๒) ระบบท่อให้ใช้รางครอบ



รายละเอียดคุณลักษณะ
สำหรับโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครตรัง

เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนชนิดแขวน ขนาดไม่ต่ำกว่า ๒๔,๐๐๐ บีทียู

โรงเรียนเทศบาล ๑ (สังขวิทย์) จำนวน ๒ เครื่อง

โรงเรียนเทศบาล ๖ (วัดตันตยาภิรม) จำนวน ๑๐ เครื่อง

คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

๑. ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดไม่ต่ำกว่า ๒๔,๐๐๐ บีทียู
๒. ราคาที่กำหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง
๓. เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทำความเย็น ขนาดไม่เกิน ๒๔,๐๐๐ บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ ๕
๔. ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน
๕. เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวนที่มีระบบฟอกอากาศ สามารถดักจับอนุภาค ฝุ่นละออง และอุปกรณ์สามารถทำความสะอาดได้
๖. มีความหน่วงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์
๗. หน่วยระบายความร้อนใช้แรงดันไฟฟ้า ๓๘๐ โวลต์
๘. การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
- (๑) แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี้ สวิตช์ ๑ ตัว ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว ๔ เมตร สายไฟยาวไม่เกิน ๑๕ เมตร
- (๒) ระบบท่อให้ใช้รางครอบ



รายละเอียดคุณลักษณะ
สำหรับโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครตรัง

เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนชนิดแขวน ขนาดไม่ต่ำกว่า ๒๖,๐๐๐ บีทียู
โรงเรียนเทศบาล ๓ (บ้านนาตาล่วง) จำนวน ๒ เครื่อง

คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

๑. ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดไม่ต่ำกว่า ๒๖,๐๐๐ บีทียู
๒. ราคาที่กำหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง
๓. เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทำความเย็น ขนาดไม่เกิน ๒๖,๐๐๐ บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ ๕
๔. ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งคู่ ทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน
๕. เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวนที่มีระบบฟอกอากาศ สามารถดักจับอนุภาค ฝุ่นละออง และอุปกรณ์สามารถทำความสะอาดได้
๖. มีความหน่วงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์
๗. หน่วยระบายความร้อนใช้แรงดันไฟฟ้า ๓๘๐ โวลต์
๘. การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
 - (๑) แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี้ สวิตช์ ๑ ตัว ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว ๔ เมตร สายไฟยาวไม่เกิน ๑๕ เมตร
 - (๒) ระบบท่อให้ใช้รางครอบ

